

## INFORME DE SUBSANACIÓN:

### PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS “OBRAS DE RENOVACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA DOS LÍNEAS DE CAÑONES DE NIEVE EN EL SECTOR DE CALGOSA. ESTACIÓN DE ESQUÍ-MONTAÑA DE ALTO CAMPOO”

Se ha detectado una errata en el Proyecto constructivo que constituye la base técnica y presupuestaria para la licitación de las “OBRAS DE RENOVACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA DOS LÍNEAS DE CAÑONES DE NIEVE EN EL SECTOR DE CALGOSA. ESTACIÓN DE ESQUÍ-MONTAÑA DE ALTO CAMPOO”.

En concreto, una incoherencia en una unidad de obra en relación con la descripción de la medición y el presupuesto. En el DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO, en el Capítulo nº2. Material Eléctrico, donde figura:

7.600,00	ml	Suministro e instalación de conductor eléctrico RZ1-K libre de halógenos CU 1X150 mm, tendido y conexionado. Completamente terminado, conexionado y rematado.	5,05€	38.380,00€
----------	----	---	-------	------------

Debe figurar en realidad:

7.600,00	ml	Suministro e instalación de conductor eléctrico RZ1-K libre de halógenos AL 1X240 mm, tendido y conexionado. Completamente terminado, conexionado y rematado.	5,05€	38.380,00€
----------	----	---	-------	------------

Como se puede apreciar, esta corrección no afecta a la medición, al precio ni al valor estimado del contrato, únicamente a la descripción del material conductor.

Se ruega se tenga por admitida esta corrección y sea comunicada en la Plataforma de Contratación Pública y en el Perfil del Contratante para su conocimiento por los licitadores. Lo que se hace constar para su conocimiento y a los efectos oportunos.

en Santander, a 07 de junio de 2023.

EL INGENIERO INDUSTRIAL DEL ÁREA  
TÉCNICA



Fdo.: Teodoro Caselles Santamaría  
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A.